

Fjernvarmerapport for Strandvejskvarteret

Navn
Adresse
2100 København Ø

Dato

E mail:
Tlf.:

Anlægstype:

		Effekt: kW
Energimåling		
Ny aflæsning	MWh/	m ³
Gammel aflæsning	MWh/	m ³
Forbrug i perioden	MWh/	m ³
Gennemsnitlig afkøling (min. 30 °C) årligt	°C	MWh x 860 / m ³

OBS: Hvis forbruget måles i kWh, så skal 860 i formelen ændres til 0,86.

Varmeanlæg

Udført

Tekniske observationer

Udført handling

Kontrol af vandstand på anlæg		Bar	Påfyldt vand på anlæg	Bar
Afprøvet & reguleret temp. ventil				
Renset snavssamler				
Kontrol af termometre				
Renset/udsyret varmeveksler	*		(Anbefales hvert 2. år)	
Kontrol af centralvarmepumpe				
Kontrol af varmeveksler				
Kontrol af trykeksansion		Bar	Påfyldt korrekt fortryk	
Afprøvet sikkerhedsventil				

Brugsvand

Kontrol af brugsvandspumpe			
Kontrol af kontraventil ved VVB			
Afprøvet sikkerhedsventil			
Renset beholder & skiftet anode	*		(Anbefales hvert 2. år)
Kontrol af evt. utætheder			
Kontrol af dykpumper	*		
Afprøvet & reguleret temp. ventil			
Aflæsning af vandmåler		m ³	

OBS: Punkter markeret med * er ikke omfattet af basis serviceaftalen

BROERNES VVS

Temp. & trykmåling ved start	Udført	Tekniske observationer	Udført handling
Fjernvarmetemperatur IND		° C	
Fjernvarmetemperatur UD		° C	
Aktuel differenstemperatur/afkøling		° C	(Ud-ind)
Fjernvarmetryk IND		mVS	
Fjernvarmetryk UD		mVS	
Varmeanlæg fremløb		° C	
Varmeanlæg retur		° C	

Temp. & trykmåling ved afslut

Varmt brugsvand fremløb		° C	
Varmt brugsvand retur		° C	
Fjernvarmetryk IND		mVS	
Fjernvarmetryk UD		mVS	
Fjernvarmetemperatur IND		° C	
Fjernvarmetemperatur UD		° C	
Varmeanlæg fremløb		° C	
Varmeanlæg retur		° C	
Udendørstemperatur		° C	
Tryk før differensventil		mVS	
Tryk efter differensventil		mVS	
Tryk før snavssamler		mVS	
Tryk efter snavssamler		mVS	

Bemærkninger, herunder tiltag til forbedringer

Reserve dele og arbejde

Antal	Materialer	Pris ekskl. moms pr. stk.
		Total kr.

Opgørelse af timeforbrug/Faktura

Arbejdstid start kl.	Timesats	Dato:	Pris ekskl. moms	kr.
Arbejdstid slut kl.	Grundtakst 480,00 kr.	Montør: Anders Bjerring	Moms 25 %	kr.
Timeforbrug	Fastpris	Næste besøg:	I alt	kr.