

A Radiator-temperatur Reguleringsventil til styring af radiatorvandets temperatur om vinteren	B Sommerluk Afspærringsventil til lukning af fjernvarme til radiatorvandets varmeveksler. Luk maj-september Husk pumpen (C)	C Sommersluk Pumpe til cirkulation af radiatorvand om vinteren. Sluk maj-september	D Brugsvandstemperatur Reguleringsventil til at styre det varme brugsvands temperatur. Stilles, så fremløb er 50-55°
--	--	--	--